

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 180/10207/1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Kleine Grootste HL

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: EBC

Adres: _____

INSTALLATEUR: Luminix

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 7/12/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 2x 16 mm² Alg. schakelaar: type du N 40 A/3

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 5,3 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie Schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Ge

Nota: Bad! douche! Vul aan 1 kenmerk op te plaatsen
aandij gas/cv water nog aansluiten

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:



PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7/12/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,





E.B.C. bvba
Molemstraat 63
3560 LUMMEN
013/66 68 06
info@ebc-bvba.be

Verantw. uitvoering
.. / .. / 2012


SF-construct
Kleine Geeststraat 172
1933 STERREBEEK

Afgev. erkend organisme
7.1.2. / 2012


3TV 180
[Signature]


12m kabel voor tuinhuis

G1



Kleine Geeststraat 172 - 1933 STERREBEEK





ELEKTRICITEITSWERKEN

Kantoor: Molemstraat 63,3560 Lummen

Tel. (013) 66 68 06

Bank 455-1084271-53 B.T.W.BE 443.506.368 H.R.H. 78 243 Reg. Nr. 10 26 11

**SF-construct
Kleine Geeststraat 172
1933 STERREBEEK**

MODULE A	16A	LICHT/BEL	BUREEL /HAL /VOORDEUR /WC /LIVING /KEUKEN /TERRAS
MODULE B	16A	LICHT	NACHTHAL /BERGING /SLAAPKAMERS
MODULE C	20A	STOPKONT.	BUREEL /LIVING /TERRAS
MODULE D	20A	STOPKONT.	BUREEL /LIVING /KEUKEN
MODULE E	20A	STOPKONT.	KEUKEN /SLAAPKAMER 1
MODULE F	20A	STOPKONT.	SLAAPKAMER 2+3
MODULE G	20A	VOEDING	TUINHUIS
MODULE H	20A	VOEDING	CENTRALE VERWARMING
MODULE I	20A	STOPKONT.	OVEN
MODULE J	25A	VOEDING	KOOKPLAAT
MODULE K	20A	STOPKONT.	DROOGKAST
MODULE L	20A	STOPKONT.	WASMACHINE
MODULE M	20A	STOPKONT.	VAATWAS
MODULE N	20A	LICHT/VOED.	BADKAMER

Aansluitspanning 240V